Informazioni per la compilazione del Regolamento d'Esercizio CEI 0-21:2022-03 e istruzioni AUTOTEST





INDICE

Caratteristiche dell'inverter, del DDI E e della SPI	pag.3
Taratura del sistema di protezione di interfaccia	pag.4
Dati tecnici impianto di produzione	pag.5
Addendum tecnico per sistemi ibridi	pag.6
Installazione APP RIELLO PV	pag.8
Esecuzione AUTOTEST per impianti da 800w a 11,08Kw SPI ABILITATA	pag.9

INTRODUZIONE

Il presente documento, relativo alla gamma inverter serie RS HYBRID TRIFASE, è stato redatto al fine di fornire le istruzioni necessarie alla compilazione del regolamento di esercizio e alle procedure d'Autotest.

[©] E' vietata la riproduzione di qualsiasi parte del presente manuale anche se parziale salvo autorizzazione della ditta costruttrice. Per scopi migliorativi, il costruttore si riserva la facoltà di modificare il prodotto descritto in qualsiasi momento e senza preavviso

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL REGOLAMENTO D'ESERCIZIO

Il presente documento fornisce informazioni utili per la corretta compilazione del regolamento di esercizio relativo ad impianti con inverter trifaes Riello Solartech della serie RS HYBRID conformi alla norma CEI 0-21:2022-03.

1.Caratteristiche dell'inverter	
Marca	Riello Solartech
Modello	RS 10.0 T HYBRID
Matricola	Vedere l'etichetta laterale dell'inverter
Тіро	Convertitore statico
Versione Firmware	050101
Numero di poli	Trifase 3P+N
Potenza nominale	10000 W
Cosfi nominale	1
Tensione nominale	400V
Corrente nominale In	16.7 A
Contributo alla corrente di corto circuito Icc	46.7 A
Rapporto Icc/In	2.79
X'd	Non applicabile
Potenza reattiva a vuoto (Q0)	Non applicabile
Potenza condensatori	Non applicabile
Modalità inserimento condensatori	Non applicabile
Servizio dei generatori	Funzionamento continuo
Modalità di avvio	Automatico da rete
Interblocco di funzionamento	Assente
Predisposto per il protocollo CEI EN 61850	NO

La limitazione della componente continua immessa in rete entro i valori prescritti dalla norma CEI 0-21 è ottenuta mediante protezione conforme ai requisiti delle norme CEI 0-21 implementata all'interno del sistema di controllo del convertitore.

Il sistema di controllo dello squilibrio di potenza è assente in quanto inverter monofase con potenza inferiore a 6kW

Per tutti i generatori/convertitori riportati nella precedente tabella, è prevista la possibilità di escludere la funzione di riduzione della potenza immessa in rete all'aumentare della frequenza di cui al par. 7.1.1 dell'Allegato A70 e all'Allegato F par. F.3 della Norma CEI 0-21: **SI.**

La funzione di riduzione della potenza immessa in rete all'aumentare della frequenza di cui al par. 7.1.1 dell'Allegato A70 e all'Allegato F par. F.3 della Norma CEI 0-21 è stata esclusa: **NO.**

2.Caratteristiche del dispositivo di interfaccia (DDI) integrato nell'inverter				
Marca	ZETTLER			
Modello	AZSR143-1AE-12D			
Numero	6 (2 in serie su ciascuna fase)			
Тіро	Contattore BT con interruttore automatico			
Norme CEI EN	EN 61810-1			
Rif. Schema del dispositivo	Integrato nell'inverter			
Interblocco di funzionamento	Assente			

3.Caratteristiche del sistema di protezione di interfaccia (SPI) integrato nell'inverter				
Marca	Riello Solartech			
Modello	RS 10 T HYBRID			
Versione Firmware	050101			
Integrato in altri apparati	Si, all'interno dell'inverter			
Rif. Schema del dispositivo	Integrato nell'inverter			

Tipi di impianti: -CON POTENZA DA 800W A 11.08Kw >>>> Le protezioni (SPI/DDI) sono integrate negli inverter -CON POTENZA SUPERIORE A 11.08Kw E FINO A 6MW >>>> Le protezioni devono essere esterne all'inverter

4. Taratura del sistema di protezione di interfaccia integrata all'interno dell'inverter							
	Valore di soglia			т	C		
Protezione	Soglia prescritta	Soglia impostata in fabbrica (fase- Neutro)	Soglia impostata in fabbrica (fase- Neutro)	Tempo intervento prescritto	Tempo di intervento impostato	Tempo di intervento rilevato con la funzione Autotest	Abilitata
(59.S1) Massima Tensione media mobile U>10min	1.10 Vn	253V	438,1V	<u><</u> 3 s	0.2 s	Indicare valori AUTOTEST	Si
(59.S2) Massima Tensione U>>	1.15 Vn	264.5V	458.1V	0,2 s	0,2 s	Indicare valori AUTOTEST	Si
(27.S1) Minima Tensione U<	0.85 Vn	195.5V	338.6V	1,5 s	1.5 s	Indicare valori AUTOTEST	Si
(27.S2) U<< Minima Tensione	0.15 Vn	34.5V	59.76V	0,2 s	0.2 s	Indicare valori AUTOTEST	Si
(81>.S1) Massima Frequenza F>	50.2 Hz	50.2	2 Hz	0.1s	0.1s	Indicare valori AUTOTEST	No
(81<.S1) Minima Frequenza F<	49.8 Hz	49.8	3 Hz	0.1s	0.1s	Indicare valori AUTOTEST	No
(81>.S2) Massima Frequenza F>>	51.5 Hz	51.5 Hz		0.1s - 1s	0.1s	Indicare valori AUTOTEST	Si
(81<.S2) Minima Frequenza F<<	47.5 Hz	47.5 Hz		0.1s - 4s	0.1s	Indicare valori AUTOTEST	Si
Comando locale	BASSO (0)	BAS ((SSO D)				
Segnale Esterno	ALTO (1)	AL (2	то 1)				

Informazioni di compilazione dell'allegato "Addendum tecnico" al "Regolamento di esercizio in parallelo con reti BT di Enel Distribuzione"

DATI TECNICI IMPIANTO DI PRODUZIONE

Modello	RS 10.0 T HYBRID
Potenza ist.	10.0
Contributo c.c.	46.7

~	Impianto di Produzione					
* Dichi	ara la configurazione che avrà il tuo impianto di produzione	Impianto di Produ	zione con Sistema di Acc	cumulo		:
	* Quante sezioni avrà il tuo impianto?	1				
*II tuo P	OD ha altri CENSIMP oltre quello dichiarato nella presente					•
	Domanda di Connessione?	51				•
UTTUR	A IMPIANTO					
POD				* Potenza richiesta in		
V M	1 Misuratore Energia scambiata			immissione (KW)		Completare questo campo
v						completare questo campo.
~	CensImp IM_XX			Potenza nominale Censimp		
0	✓ M2			(K₩)		
	⑥ Sezione SZ_01_01; 0 kW			Potenza nominale sottesa al		
				POD (KW)		
				*Tipologia Sistema Elettrico	Seleziona un valore	:
ompleta otenza i ipologia	re Tutte le Sezioni ichiesta in immissione (kW): Il Campo è Obbligatorio Sistema Elettrico dell'Impianto di Produzione: Il Campo	è Obbligatorio				(
			SZ_01_01			
	Potenza Nominale del Generatore					
	* Hai un inverter?	Si				
	Potenza Nominale in Uscita dall' Inverter					
	Previsione data di attivazione	dd/mm/aaaa				
				_		
			Indiatra Salva			

La potenza Nominale del generatore e quella in uscita dall'inverter coincidono e sono pari a:

Modello	RS 10.0 T HYBRID
Potenza nominale	10.0

ADDENDUM TECNICO

 * Seleziona una tipologia di schema elettrico consentito dalla variante 1 della normativa CEI 0-16 (per gli impianti in media tensione):
 SdA lato Produzione
 \$

 * Indica la modalità di connessione del sistema di accumulo:
 Connessione lato Corrente Continua
 \$

 * Come sarà alimentato il sistema di accumulo:
 Dall'Impianto di Produzione e dalla Rete del Distributore
 \$

In questo modulo dovranno essere indicati per l'inverter ibrido:

Tipologia di schema elettrico: SdA lato Produzione

Modalità di connessione: Connessione Lato Corrente Continua

Come sarà alimentato il sistema di accumulo: Dall'impianto di Produzione e dalla Rete del distributore

Una volta inserite queste info verrà mostrato lo schema d'impianto:



Premere Salva e vai avanti e saranno richieste le seguenti informazioni:

Addendum Tecnico				
* Tensione Nominale (V):				
* Potenza Nominale Del Sistema Di Accumulo (kW):				
* Pninv (Potenza Nominale Dell 'inverter/Convertitore Bidirezionale (kW)) :				
*Potenza Di Corto Circuito Complessiva (kW):				
* Capacità Di Accumulo Nominale (kWh):				
* Descrizione Della Tipologia Chimica Della Cella	Seleziona un valore	\$		
* Interfaccia integrata:	No	\$		
*Interfaccia Con La Rete Del Sistema Di Accumulo:	Non integrata con altri impianti di produzione (SdA con Inverter dedicato)	:		
Cus (Capacità Utile Del Sistema Di Accumulo (kWh)):				
Psn (Potenza Di Scarica Nominale (kW)):				
Pcn (Potenza Di Carica Nominale (KW)):				
Psmax (Potenza Di Scarica Massima (kW)):				
Pcmax (Potenza Di Carica Massima (KW)):				
Tipo Inverter:	Seleziona un valore	:		
Predisposto Per Protocollo Di Comunicazione Cei En 61850:	Seleziona un valore	:		

			RS 10.0 T	HYBRID			
Tensione nominale(V)				400			
Potenza nominale del sistema di accumulo(kW)				10.0			
Pninv(kW)				10.0			
Potenza di corto circuito complessiva(kW)				18.7			
Tipologia della chimica			El	ettrochimic	a		
Interfaccia integrata				No			
Interfaccia Con La Rete Del Sistema Di Accumulo		Integrata con altri impianti di produzione (Sda senza inverter dedicato)					
N. Batterie installate	4	5	6	7	8	9	10
Capacità di accumulo Nominale(kWh)	21,2	26,5	31,8	37,1	26,5	47,7	53,0
CUS (capacità utile del sistema di accumulo) (kWh)	21,2	26,5	31,8	37,1	26,5	47,7	53,0
Potenza di scarica nominale (PSN) (kWh)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Potenza di carica nominale (PCN) (kWh)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Potenza di scarica massima (PSMAX) (kWh)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Potenza di carica massima (PCMAX) (kWh)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Tipo inverter			E	Bidirezionale	ć		
Predisposto Per Protocollo Di Comunicazione Cei En 61850				No			

INSTALLAZIONE APP (NECESSARIA PER ESEGUIRE AUTOTEST)

1. Aprire lo store del tuo smartphone/tablet:





2. Scaricare l'APP RIELLO PV (gratuitamente):





Informazioni su questa app \rightarrow

APP inverter fotovoltaico

Ultimo aggiornamento 20 apr 2023

Strumenti



Contatto sviluppatore 🗸

Altri contenuti di Riello UPS \rightarrow







RS Hybrid Connect Riello UPS 2.0 *



RS Monitoring Riello UPS

AUTOTEST PER IMPIANTI DA 800w A 11.08Kw

(SPI/DDI INTEGRATE ABILITATE)

1. Con inverter in funzione, aprire l'app RIELLO PV e cliccare "Collegamento locale-collegare l'inverter"

HILEP-1		67-1018	
		۲	
	riall	O usla	
	ICI	U (ech	
1 Account			
A Parce	ont	88	
	20		
1000	MONITORA	6610	
RECISTO	KUR NUOVO	UTENTE	
Patternel Generosata			
Cu		~	
15	degree broom		
30	0		

2. Fare scansione del codice a barre posto sull'etichetta laterale sull'inverter oppure selezionare tramite "Manual Connection" il proprio inverter (se presenti più inverter sul posto le ultime 3 cifre del codice che compare sull'app corrispondono alle ultime 3 cifre della matricola inverter).

08:55 🖬 🗭 🍝 🔸	ቆ ∰ all 97% ≜	08:55 I	0 7 • •		& ∯u⊫97% ≜
Lista inverter		<	Lista i	nverter	
Scanning machine SN ba If you cannot recognize or have no barcod SN" or "Manual connectio	r code e, select "Inserisci n"	Nuovo Nessun	inverter connesso)	
		Inverte	er connes	si	
		BLE00	0119		
		BLE04	03		
		BLE04	23		
		BLE00	0116		
Can not find Inverter c	ode				
Inserisci SN Turn on Flashlight c	Manual propertion				
raomignt				SCANSIONE	
III O	<			0	<

3.In automatico se tramite scansione o manualmente scegliendolo dall'elenco inverter partirà la connessione all'inverter tramite Bluetooth e poi si aprirà la schermata "HOME"



4. Cliccando in basso a sinistra su "Servizio" si aprirà la seguente schermata, andare su "Autotest" e cliccare "START"; una barra blu indicherà lo stato del test e compariranno in successione gli esite dei test.

08:56	₩ ► •		* 1	.ıl 97% 🛍	
	RS 6.0	HYBRID.	001	19	
۴	Parametr	i di Rete		>	
▦	Parametr	i Prestazio	oni	>	
\checkmark	Limitazio	ne di Pote	nza	>	
٥	Controllo	della Pote	enza Rea	t >	
Ŧ	Autotest			>	
=	Altre Imp	ostazioni		>	
_))	Impostaz	ioni Ibrido	i.	>	
		uscita			
×	ul.	A	0	\$	
impostazi			<	Servizio	

08:	56 🛅 🇭 🌥 🔸		∦ծ ∰.⊪ 97%∎
<	Autotest		
		START	
59.S1 -V	Vmax soglia		
59.S1 -V	Vmax interven	to	
59.S1 -ms	Vmax tempo		
59.S2 -V	Vmax soglia		
• 59.S2 -V	Vmax interven	to	
59.S2 -ms	Vmax tempo		
27.S1 -V	Vmin soglia		
27.S1 -V	Vmin intervent	0	
27.S1 -ms	Vmin tempo		
27.S2	Vmin soglia		
		0	<

15:53 🛅 월 🔗 🔹		≉ 🕈 🛱 🗐 62% 🛢
< Autotes	it	
Test Process		
59.S1 Vmax soglia 253V 59.S1 Vmax interve 223.2V 59.S1 Vmax tempo 2989ms	nto	
Pass		
59.S2 Vmax soglia 264.5V 59.S2 Vmax interve 223.3V 59.S2 Vmax tempo 209ms	nto	
Pass		
27.S1 Vmin soglia 195.5V 27.S1 Vmin interver 223V 27.S1 Vmin tempo 1509ms	ito	
Pass		
27.S2 Vmin soglia		
111	\bigcirc	<

5. Terminato il test sarà indicato se superato o meno e sarà possibile cliccando "DOWNLOAD" scaricare il file all'interno del proprio device e lo si troverà nella memoria interna con il nome ESEMPIO: **Autotest-2023-05-08 14-59-06**.

15:59 🖬 🛿 🛷 🔸	≉ 🕈 📽 ս∥ 60% 🛢			
Autotest				
S	TART			
81 < S1 Fmin tempo 109ms				
Pass				
81 < S2 Fmin soglia 47.5Hz 81 < S2 Fmin intervent 50Hz 81 < S2 Fmin tempo 109ms	to			
Pass				
Comando locale Valore logico 1 Segnale esterno Valore logico 1 Teledistacco Valore logico 1 Modello RS 6.0 HYBRID Numero di serie AR10SES20000119 Pass	2023-04-28 15:59:21			
DOWNLOAD				
111	0 <			

6.Risultato AUTOTEST con file excel

	А	В	С	D
11	27.31 VIIII	minitervent	U,223,V	
12	27.S1 Vmi	n tempo,15	09,ms	
13	,Pass,			
14	27.S2 Vmi	n soglia,34.	5,V	
15	27.S2 Vmi	n intervent	o,222.8,V	
16	27.S2 Vmi	n tempo,20	19,ms	
17	,Pass,			
18	81>S1 Fma	ax soglia,50	.2,Hz	
19	81>S1 Fma	ax interven	to,49.99,H	2
20	81>S1 Fma	ax tempo,1	09,ms	
21	,Pass,			
22	81>S2 Fma	ax soglia,51	.5,Hz	
23	81>S2 Fma	ax interven	to,49.98,H	4
24	81>S2 Fm	ax tempo,1	09,ms	
25	,Pass,			
26	81 < S1 Fn	nin soglia,4	9.8,Hz	
27	81 < S1 Fn	nin interver	to,50,Hz	
28	81 < S1 Fn	nin tempo,1	.09,ms	
29	,Pass,			
30	81 < S2 Fn	nin soglia,4	7.5,Hz	
31	81 < S2 Fn	nin interver	to,50,Hz	
32	81 < S2 Fn	nin tempo,1	.09,ms	
33	,Pass,			
34	Comando	locale,Valo	re logico 1,	
35	Segnale es	terno,Valo	re logico 1,	
36	Teledistac	co,Valore lo	ogico 1,	
37	Modello,R	S 6.0 HYBR	ID,	
38	Numero d	i serie,AR10	SES20000	119,
39	Pass,2023	-04-28 15:5	9:21,	



RIELLO SOLARTECH

RPS S.p.A. - Viale Europa,7 - 37045 Legnago (VR) Italy

divisione Riello Solartech Via Somalia, 20 - 20032 Cormano (MI) Tel. 800 48 48 40 e-mail: info@riello-solartech.com

www.riello-solartech.com